

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ37.В.00338/20

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0007934

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ТЕХПРОМСИНТЕЗ" (ООО "ПК "ТЕХПРОМСИНТЕЗ"). Адрес: 141364, РОССИЯ, Московская область, Сергиево-Посадский район, рабочий поселок Скоропусковский, территория Производственная Зона, дом 65, 1. ОГРН: 1035008359803. Телефон +7(499)394-33-84.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ТЕХПРОМСИНТЕЗ" (ООО "ПК "ТЕХПРОМСИНТЕЗ"). Адрес: 141364, РОССИЯ, Московская область, Сергиево-Посадский район, рабочий поселок Скоропусковский, территория Производственная Зона, дом 65, 1. ОГРН: 1035008359803. Телефон +7(499)394-33-84.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». Российская Федерация, 111524, город Москва, ул. Перовская, дом 1, 10, этаж 1, помещение VI, комната 5. ОГРН 1077759457489. Телефон 74953089208, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытия на основе материала лакокрасочного защитного химстойкого PRIM PLATINA (ПРИМ ПЛАТИНА) различных марок: см. Приложение (расход при нанесении на негорючее основание не более 460 г/м²), выпускаемые по ТУ 20.30.12-110-53945212-2018. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034-2014 (ОКПД2):

20.30.12.130

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

код ТН ВЭД ЕАЭС:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМЗ: группа слабогорючие (Г1), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 7456/РС от 18.08.2020 г., отчет об испытаниях № 5423/РС от 17.10.2017 г. Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», аттестат аккредитации регистрационный номер ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015 г.; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 4191-АОП от 03.08.2020 г. ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", аттестат аккредитации регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке) и в сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 20.08.2020 по 17.10.2022

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Е.К. Савельева

инициалы, фамилия

В.Ю. Шитиков

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ЛБ37.В.00338/20

(обязательная сертификация)

№ 0018263

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОК 034-2014 (КПЕС 2008)	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД ЕАЭС 20.30.12.130	Покрытия на основе материала лакокрасочного защитного химстойкого PRIM PLATINA (ПРИМ ПЛАТИНА) различных марок: PRIM PLATINA Primer MS (ПРИМ ПЛАТИНА Праймер), PRIM PLATINA Primer BS (ПРИМ ПЛАТИНА Праймер Бетон), PRIM PLATINA Multicoat PN (ПРИМ ПЛАТИНА), PRIM PLATINA Multicoat NN (ПРИМ ПЛАТИНА А), PRIM PLATINA Multicoat HS (ПРИМ ПЛАТИНА ПГ), PRIM PLATINA Multicoat SN (ПРИМ ПЛАТИНА Актив), PRIM PLATINA Multicoat ZT (ПРИМ ПЛАТИНА Норд), PRIM PLATINA IL (ПРИМ ПЛАТИНА ВН), PRIM PLATINA Primer LT (ПРИМ ПЛАТИНА БК), PRIM PLATINA Multicoat FS (расход при нанесении на негорючее основание не более 460 г/м ²)	ТУ 20.30.12-110-53945212-2018



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(Handwritten signature)
ПОДПИСЬ

(Handwritten signature)
ПОДПИСЬ

Е.К. Савельева

инициалы, фамилия

В.Ю. Шитиков

инициалы, фамилия